

**0268069133МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 Тел.: 252-59-52 (код 347) Факс: 273-42-86

E-mail: cancel@mchsrbr.ru Единый телефон доверия: 233-99-99

ОНД и ПР по г. Стерлитамак, Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РБ

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126 (3473) 21-26-63, gpnsterlitamak@mail.ru

**Предписание N 137/1/116**

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Республики Башкор-  
тостан, заведующему МАДОУ «Детский сад № 49» городского округа город  
Стерлитамак Республики Башкортостан Матвеевой Светлане Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индиви-  
дуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Стерлитамак, Стерлитамакскому и  
Стерлибашевскому районам РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа ГПН)

№ 137 от 02 августа 2016 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности»

в период

“ 11 ” 08 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

“ 19 ” 08 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

“ 25 ” 08 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена проверка государственным инспектором г. Стерлитамак, Стерлитамакскому и  
Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ майо-  
ром внутренней службы Габитовым Робертом Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводивше-  
го(-их) проверку,

в отношении: комплекса зданий и сооружений Муниципального автономного дошкольного обра-  
зовательного учреждения «Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Респуб-  
лики Башкортостан, расположенных по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Халтурина, 91А

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 49» г. Стерлитамак РБ Матвеевой С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ний пожарной безопасности	Отмет- ка о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях ведущих на лестнич- ную клетку из детских групп, по- этажных коридоров отсутствуют приспособления для самозакры- вания дверей и уплотнения в при- творах.	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требо- ваниях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожар- ная безопасность зданий и соору- жений»	01.12.2016г.	

2.	В здании склада (литера Б) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 7.1 таблицы 1 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"	01.12.2016г.
3.	Отсутствует электропривод на задвижке обводной линии холодной воды, предусмотренной для пропуска противопожарного расхода воды.	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*	01.12.2016г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору Габитов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» августа 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

*Matveeva*  
(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 49»  
городского округа  
г. Стерлитамак РБ Матвеева С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» августа 2016 г.